

Gmina Kłecko

Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Kłecku o windę zewnętrzną, z termomodernizacją budynku, modernizacją instalacji grzewczej i montażem instalacji fotowoltaicznej, wraz ze zmianą sposobu użytkowania części piwnicznej na pomieszczenia biurowe oraz przebudową holu wejściowego

RIG.271.15.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

Proszę o informację czy planowane do wymiany okna wymienić na:

- PCV - zgodnie z opisem w PT - Rozdział II punkt 9.2

czy na:

- AL - zgodnie z zestawieniem Z.03


Odpowiedź 1:

Wymianę stolarki okiennej drewnianej, należy wykonać stosując nowe okna z PVC o współczynniku przenikania ciepła $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$, zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 9.2 dokumentacji technicznej.

Z poważaniem

Referat organizacyjny, promocji,
spraw obywatelskich, kultury i sportu

Matgorzata Pietrzak-Sikorska
KIEROWNIK

Referat Inżynierii Zewnętrznych
i zamówień publicznych

dr Joanna Cieślinska
KIEROWNIK